Gemeindeamt Gaschurn
Dorfstraße 2
A-6793 Gaschurn

Bregenz, am 28.01.2025

Prüfbericht

Prüfgegenstand: Trinkwasser, Untersuchung gemäß Verordnung 'Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch' (BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F.) bzw. Kapitel B1 'Trinkwasser' (ÖLMB, IV. Auflage i.d.g.F.)

Auftragsnummer: 1476-0/2024-UI **Probennummer:** 1

Auftraggeber: Gemeindeamt Gaschurn

Probenstelle: HB Klus, Zulauf Quelle
A-6793 Gaschurn

Probenehmer: Peter Mattle; Umweltinstitut
Probenahmedatum: 30.10.2024 09:15 Uhr
Probenüberbringer: Peter Mattle; Umweltinstitut
Probeneingang: 30.10.2024
Analysendatum: 30.10.2024 bis 24.01.2025

Prüfergebnis

Probenahme für mikrobiologische Untersuchung	gemäß OENORM EN ISO 19458	Zweck A
Aussehen, Farbe vor Ort	OENORM M 6620	o.B.
Wassertemperatur vor Ort	OENORM M 6616	5.3 °C
Leitfähigkeit vor Ort (bei 25°C)	OENORM EN 27888	119 µS/cm
Leitfähigkeit vor Ort (bei 20°C) berechnet	OENORM EN 27888	107 µS/cm
KBE bei 22°C (72h)	OENORM EN ISO 6222	72 KBE/ml
KBE bei 37°C (48h)	OENORM EN ISO 6222	1 KBE/ml
Coliforme Bakterien	OENORM EN ISO 9308-1	0 KBE/100ml

Akkreditierung Austria A 0180 ISO/IEC 17025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des Umweltinstitutes auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
* Untersuchung außerhalb des akkreditierten Rahmens; o.B. = ohne Besonderheiten

Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit des Landes Vorarlberg
Montfortstraße 4, 6901 Bregenz, Österreich | www.vorarlberg.at/umweltinstitut | www.vorarlberg.at/datenschutz
umweltinstitut@vorarlberg.at | T +43 5574 511 42099 | F +43 5574 511 942095 | ATU 36867707

Auftragsnummer: 1476-0/2024-UI **Probennummer:** 1

Escherichia coli (E. coli)	OENORM EN ISO 9308-1	0 KBE/100ml
Intestinale Enterokokken	OENORM EN ISO 7899-2	0 KBE/100ml

Peter Mattle e.h.
Prüfverantwortlicher
Abt. Trinkwasser

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des Umweltinstitutes auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
* Untersuchung außerhalb des akkreditierten Rahmens; o.B. = ohne Besonderheiten

Gemeindeamt Gaschurn
Dorfstraße 2
A-6793 Gaschurn

Bregenz, am 28.01.2025

Prüfbericht

Prüfgegenstand: Trinkwasser, Untersuchung gemäß Verordnung 'Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch' (BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F.) bzw. Kapitel B1 'Trinkwasser' (ÖLMB, IV. Auflage i.d.g.F.)

Auftragsnummer: 1476-0/2024-UI **Probennummer:** 2

Auftraggeber: Gemeindeamt Gaschurn

Probenstelle: HB Klus, Netzabgabe - 1. Nachkontrolle
A-6793 Gaschurn

Probenehmer: Peter Mattle; Umweltinstitut
Probenahmedatum: 30.10.2024 09:20 Uhr
Probenüberbringer: Peter Mattle; Umweltinstitut
Probeneingang: 30.10.2024
Analysendatum: 30.10.2024 bis 24.01.2025

Prüfergebnis

Probenahme für mikrobiologische Untersuchung	gemäß OENORM EN ISO 19458	Zweck A
Aussehen, Farbe vor Ort	OENORM M 6620	o.B.
Wassertemperatur vor Ort	OENORM M 6616	5.4 °C
Leitfähigkeit vor Ort (bei 25°C)	OENORM EN 27888	119 µS/cm
Leitfähigkeit vor Ort (bei 20°C) berechnet	OENORM EN 27888	107 µS/cm
KBE bei 22°C (72h)	OENORM EN ISO 6222	81 KBE/ml
KBE bei 37°C (48h)	OENORM EN ISO 6222	3 KBE/ml
Coliforme Bakterien	OENORM EN ISO 9308-1	0 KBE/100ml

Akkreditierung Austria A 0180 ISO/IEC 17025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des Umweltinstitutes auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
* Untersuchung außerhalb des akkreditierten Rahmens; o.B. = ohne Besonderheiten

Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit des Landes Vorarlberg
Montfortstraße 4, 6901 Bregenz, Österreich | www.vorarlberg.at/umweltinstitut | www.vorarlberg.at/datenschutz
umweltinstitut@vorarlberg.at | T +43 5574 511 42099 | F +43 5574 511 942095 | ATU 36867707

Auftragsnummer: 1476-0/2024-UI **Probennummer:** 2

Escherichia coli (E. coli)	OENORM EN ISO 9308-1	0 KBE/100ml
Intestinale Enterokokken	OENORM EN ISO 7899-2	0 KBE/100ml

Peter Mattle e.h.
Prüfverantwortlicher
Abt. Trinkwasser

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des Umweltinstitutes auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
* Untersuchung außerhalb des akkreditierten Rahmens; o.B. = ohne Besonderheiten